# DV-6241-PT

| Informacje Ogólne | |
|---|---|
| Model | DV-6241-PT |
| EAN | 5905191016241 |
| Oznaczenie serii produktu | HG |
| Typ konstrukcji | Podtynkowa |
| Producent | Zakład Produkcyjno-Handlowy DOKTORVOLT® |
| **Dane techniczne obudowy** | HAGER |
| Wymiary obudowy z ramką (WxSxG) | 630,50x348x98mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |
| Klasa ochronności | Klasa izolacji II |
| Odporność mechaniczna | IK07 |
| Kolor obudowy | Czysta biel RAL 9010 |
| Ilość modułów | 36 |
| Liczba rzędów | 3 |
| Posiada blok zacisków neutralnych | Tak |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Z wlotami przewodów | Tak |
| Stopień ochrony obudowy | IP30 |
| Typ blokowania | Blokada zatrzaskowa, bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem | 650°C |
| **Dane elektryczne** | |
| Napięcie znamionowe | 400V |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Prąd znamionowy | 40A |
| Prąd znamionowy zwarciowy umowny | ≤ 10 kA |

ZPH DOKTORVOLT®
Zbigniew Maleska
ul. Chłopska 3
46-380 Malichów
NIP 576-137-33-03

+48 34 387 80 58
kontakt@doktorvolt.pl
www.doktorvolt.pl

| | | |
|---|---|---|
| **Aparatura zabezpieczeniowa** | | |
| Wyłącznik różnicowoprądowy RCCB | 1x | 40A 30mA Typ A 3P+N 10kA |
| Wyłącznik nadprądowy MCB | 13x | B 16A 1P 10kA |
| Wyłącznik nadprądowy MCB | 1x | B 16A 3P 10kA |
| Wyłącznik nadprądowy MCB | - | - |
| Połączone szyną łączeniową | Tak | |
| Ogranicznik przepięć | AC T1+T2 TNS SALTEK | |
| **Akcesoria** | | |
| Zaciski rozgałęźne | L1, L2, L3, N, PE - POLLMANN | |
| Wstępnie okablowana/gotowa do podłączenia | Tak/Tak | |
| **Okablowanie wewnętrzne rozdzielnicy** | | |
| Przewody zasilające | Linka ster. H07V-K 10/16 $mm^2$ czarna | |
| Przewody neutralne | Linka ster. H07V-K 10/16 $mm^2$ niebieska | |
| Przewody ochronne | Linka ster. H07V-K 16 $mm^2$ żółto-zielona | |
| **Normy i certyfikaty** | | |
| | PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3 | |

*Każda z naszych rozdzielnic przechodzi szczegółową kontrolę jakości. Każdy produkt jest sprawdzany i spełnia najwyższe standardy, co potwierdza dołączony **CERTYFIKAT JAKOŚCI z indywidualnym numerem**. Dzięki temu mogą Państwo mieć pewność, że nasze rozdzielnice są niezawodne i bezpieczne w użytkowaniu.*

ZPH DOKTORVOLT®
Zbigniew Maleska
ul. Chłopska 3
46-380 Malichów
NIP 576-137-33-03

+48 34 387 80 58
kontakt@doktorvolt.pl
www.doktorvolt.pl